



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 15 09 15029 008

Zertifikatsinhaber:

**GET Gesellschaft für
Elektro-Technik mbH**

 Hassia-Höhe 37-39
 63691 Ranstadt
 DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

**Stromversorgungsgeräte
Unterverteilung mit SVG**

Geprüft nach:

 EN 60335-1:2012
 DIN VDE 0789-100:1984
 AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

713063860

Gültig bis:

2020-09-03

Datum, 2015-09-17

(Harry Griebel)

Seite 1 von 2





Product Service

ZERTIFIKAT**Nr. Z1A 15 09 15029 008****Modell(e):**

Energieschacht ES 1234-xyz-56
Optionen
Wandkonsole GK 1234-xyz-56
Hängeampel H 1/2 1234-xyz-56
Abnahmeeinheit AE1/2/3 1234-xyz-56
Schlüsselkodierung: 1234-xyz-56
1234: Produktspezifische Angaben
(Bauform) steht für A-Z
xyz: Kundenspezifische Angaben
steht für 0-9
56: Kundenspezifische Angaben
(Kundenname) steht für A-Z

Kenndaten:

Nennspannung:	230/400V 3N AC 50Hz
Leistung SVG:	100VA – 1200VA
Leistung	
Unterverteilung:	7,5KW
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
max. Einzelstromkreis der SVG:	1200VA

**Produktions-
stätte(n):**

15029



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 15 09 15029 008

Holder of Certificate: GET Gesellschaft für
Elektro-Technik mbH

Hassia-Höhe 37-39
63691 Ranstadt
GERMANY

Certification Mark:



Product:

**Power supply equipment
sub-distribution with SVG**

**Tested
according to:**

EN 60335-1:2012
DIN VDE 0789-100:1984
AfPS GS 2014:01 PAK

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.: 713063860

Valid until: 2020-09-03

Date, 2015-09-17

(Harry Griebel)

Page 1 of 2





Product Service

CERTIFICATE**No. Z1A 15 09 15029 008****Model(s):**

energy shaft ES 1234-xyz-56
 options
 wall bracket GK 1234-xyz-56
 hanging over box H 1/2 1234-xyz-56
 power supply AE1/2/3 1234 xyz-56
 key code: 1234-xyz-56
 1234: product specific details
 (configuration) stand for A-Z
 xyz: customer specific details
 (customer) stand for 0-9
 56: customer specific details
 (customers name) stand for A-Z

Parameters:

rated voltage:	230/400V 3N AC 50Hz
rated power:	100VA – 1200VA
power	
sub-distribution:	7,5KW
protection class:	I
protection degree:	IP 20
maximum single electric	
circuit of SVG:	1200VA

Factory(ies):

15029



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1A 15 09 15029 007

Zertifikatsinhaber:

**GET Gesellschaft für
Elektro-Technik mbH**

 Hassia-Höhe 37-39
 63691 Ranstadt
 DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt:

**Stromversorgungsgeräte
Unterverteilung mit SVG**

Geprüft nach:

 EN 60335-1:2012
 DIN VDE 0789-100:1984
 AfPS GS 2014:01 PAK

Das Produkt entspricht hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes § 20 bis 22 ProdSG. Es kann mit den oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung der Prüfzeichen ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.:

713063858

Gültig bis:

2020-09-03

Datum, 2015-09-17

(Harry Griebel)

Seite 1 von 2





Product Service

ZERTIFIKAT**Nr. Z1A 15 09 15029 007****Modell(e):**

Schublade SVG E1 abcd-E23-45
Schublade SVG E1 abcd-G23-45
Standschalttafel SVG E1 abcd-K23-45
Fahrbare SVG E1 abcd-M23-45
Wandschalttafel SVG E1 abcd-I23-45
Tragbares SVG E1 abcd-A23-45
Hängeampel SVG E1 abcd-H23-45
Schlüsselkodierung:
E1 abcd-E/G/K/M/I/A/H/23-45
E1 abcd Stromkreis:
Produktspezifische Angaben
(abcd elektr. Stromkreis) steht für 0-9
E/G/K/M/I/A/H/23:
Produktspezifische Angaben
(Bauform) steht für A-Z
45:
Produktspezifische Angaben
(Name Kunde) steht für A-Z

Kenndaten:

Nennspannung:	230/400V 3N AC 50Hz
Leistung SVG:	E 100VA – 1200VA
Leistung SVG:	G, K, M und I: 100VA – 5000VA
Leistung SVG:	A 50VA – 1200VA
Leistung SVG:	H max. 20A
Leistung	
Unterverteilung:	7,5KW
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Max. Einzelstromkreis	
der E und A:	1200VA
Max. Einzelstromkreis	
der G, M, K und I:	2400VA
Max. Einzelstromkreis	
der H:	20A

**Produktions-
stätte(n):**

15029

Seite 2 von 2



Product Service

CERTIFICATE

No. Z1A 15 09 15029 007

Holder of Certificate: GET Gesellschaft für
Elektro-Technik mbH

Hassia-Höhe 37-39
63691 Ranstadt
GERMANY

Certification Mark:



Product: Power supply equipment
sub - distribution with SVG

Tested according to: EN 60335-1:2012
DIN VDE 0789-100:1984
AfPS GS 2014:01 PAK

The product meets the safety and health requirements of the German Product Safety Act section 20 to 22 ProdSG. The certification marks shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification marks in any way. In addition the certificate holder must not transfer the certificate to third parties. This certificate is valid until the listed date, unless it is cancelled earlier. See also notes overleaf.

Test report no.: 713063858

Valid until: 2020-09-03

Date, 2015-09-17

(Harry Griebel)

Page 1 of 2





Product Service

CERTIFICATE**No. Z1A 15 09 15029 007****Model(s):**

drawer SVG E1 abcd-E23-45
 drawer SVG E1 abcd-G23-45
 stand switchboard SVG E1 abcd-K23-45
 mobile SVG E1 abcd-M23-45
 wall switchboard SVG E1 abcd-I23-45
 portable SVG E1 abcd-A23-45
 hanging power box SVG E1 abcd-H23-45
 key code:
 E1 abcd-E/G/K/M/I/A/H/23-45
 E1 abcd circuit:
 product specific details
 (electric circuit) stand for 0-9
 E/G/K/M/I/A/H/23:
 product specific details
 (configuration) stand for A-Z
 45:
 customer specific details
 (customer name) stand for A-Z

Parameters:

rated voltage:	230/400V 3N AC 50Hz
power SVG:	E 100VA – 1200VA
power SVG:	G, K, M und I: 100VA – 5000VA
power SVG:	A 50VA – 1200VA
power SVG :	H max. 20A
power sub-distribution:	7,5KW
protection class:	I
protection degree:	IP 20
max. single electric circuit of E and A:	1200VA
max. single electric circuit of G, M, K and I:	2400VA
max. single electric circuit of H:	20A

Factory(ies):

15029